



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

V Českých Budějovicích 21. 5. 2013

**VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 233148

Datum zahájení užšího řízení: 6. 2. 2013

Název veřejné zakázky:

**FORMANSKÁ CESTA  
– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV**

**ZADAVATEL: Svazek obcí při formanské cestě**

zastoupený předsedou svazku Ivo Hosem  
Pavlice 90, 671 56 Grešlové Mýto  
IČ: 70867623

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:** společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.**  
*Společnost pro inženýrské a cenové poradenství*  
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatele:

**PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:**

**dotaz č. 1:**

Po vyzvednutí zadávací dokumentace uchazeč zjistil, že velká část projektové dokumentace je pouze v tištěné formě. Z důvodu **velkého rozsahu zakázky, rychlejšího jednání se subdodavateli, členy sdružení atd., uchazeč žádá zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace v digitální formě, kterou má zadavatel jistě k dispozici.**

**odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel má k dispozici v digitální podobě pouze textovou část projektové dokumentace, která je zveřejněna na profilu zadavatele. Kompletní projektová dokumentace v digitální podobě nebude uchazečům poskytnuta.

dotaz č. 2:

Zadavatelem předaná dokumentace neobsahuje seznam dokumentů a výkresů, jež obsahuje. Uchazeč proto není schopen provést kontrolu, zda má k dispozici kompletní dokumentaci.

odpověď na dotaz č. 2:

Seznam dokumentů zasíláme v příloze.

dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci SO 05.3 Výtlak VH splaškové kanalizace Hostim je uvedeno, že profil výtlačného potrubí je DN 100 a 150. Ve výkazu výměr předmětného objektu jsou položky potrubí DN 80 a 150.

Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu, případnou úpravu výkazu výměr.

odpověď na dotaz č. 3:

Výtlačné potrubí výtlačku VH má dimenzi DN 100 a 150. Výkaz výměr byl opraven. V SO 05.3 byla zároveň doplněna položka 105a a opravena položka 105.

Obdobně byla v SO 04.3 doplněna položka 106a a opravena položka 106.

dotaz č. 4:

Zadávací dokumentace neobsahuje výkresovou dokumentaci pro vzduchotechniku vodohospodářské stavby a provozní budovy.

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů.

odpověď na dotaz č. 4:

V soupisu prací a dodávek je dostatečně podrobně popsána vzduchotechnika vodohospodářské stavby a provozní budovy, podle tohoto popisu lze vzduchotechniku kvalifikovaně nacenit.

dotaz č. 5:

V technické zprávě C\_SO05\_1 a ve výkazu výměr 05\_Hostim je uvedeno

| Č.  | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Měrná jednotka | Počet |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.a | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlak DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství Q = 7-12 l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství | komplet        | 2     |

| Č.  | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Měrná jednotka | Počet |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.b | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlak DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství Q = 7-12 l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 2,5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství | komplet        | 6     |

Žádáme zadavatele o upřesnění H čerpadel včetně ztrát.

odpověď na dotaz č. 5:

Soupis prací a dodávek byl doplněn o celkové výšky čerpadel ( $H_{\text{celk}}$  = geodetická výška + celkové ztráty). Byla provedena bližší specifikace čerpadel a výtlačných řadů.

dotaz č. 6:

V technické zprávě C\_SO04\_1 a ve výkazu výměr 04\_Ctidružice je uvedeno

| Č.  | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Měrná jednotka | Počet |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.a | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlak DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství Q = 7-12 l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství   | komplet        | 2     |
| 1.b | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlak DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství Q = 7-12 l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 2,5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství | komplet        | 2     |

Žádáme zadavatele o upřesnění H čerpadel včetně ztrát.

odpověď na dotaz č. 6:

Soupis prací a dodávek byl doplněn o celkové výšky čerpadel ( $H_{\text{celk}}$  = geodetická výška + celkové ztráty). Byla provedena bližší specifikace čerpadel a výtlačných řadů.

dotaz č. 7:

V technické zprávě C\_SO03\_1 a ve výkazu výměr 03\_Greslove Myto je uvedeno

| Č. | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Měrná jednotka | Počet |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1. | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlač DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství $Q = 7-12$ l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 2,5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství | komplet        | 2     |

Žádáme zadavatele o upřesnění  $H$  čerpadel včetně ztrát.

odpověď na dotaz č. 7:

Soupis prací a dodávek byl doplněn o celkové výšky čerpadel ( $H_{\text{celk}}$  = geodetická výška + celkové ztráty). Byla provedena bližší specifikace čerpadel a výtlačných řadů.

dotaz č. 8:

V technické zprávě C\_SO02\_1 a ve výkazu výměr 02\_Pavlice je uvedeno

| Č.  | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Měrná jednotka | Počet |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.a | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlač DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství $Q = 7-12$ l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství | komplet        | 2     |

| Č.  | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Měrná jednotka | Počet |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.b | <b>Ponorné kalové čerpadlo</b><br>Do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno.<br>Provedení standardní - šedá litina.<br>Oběžné kolo jednokanálové s průchodností 60 mm.<br>Výtlač DN 65.<br>Parametry čerpání: Čerpané množství Q = 7-12 l/s.<br>Napětí 3 x 400 V, frekvence 50 Hz, Příkon cca 2,5 kW<br>Start - přímý, Tepelná ochrana el. motoru.<br>Ochrana proti vniknutí vody do el. motoru<br>Účel: čerpání odpadních vod<br>Medium: odpadní vody<br>Materiál: šedá litina<br>Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo s kabelem 10 m, příslušenství | komplet        | 6     |

Žádáme zadavatele o upřesnění H čerpadel včetně ztrát.

odpověď na dotaz č. 8:

Soupis prací a dodávek byl doplněn o celkové výšky čerpadel ( $H_{\text{celk}}$  = geodetická výška + celkové ztráty). Byla provedena bližší specifikace čerpadel a výtlačných řadů.

dotaz č. 9:

Prosíme o upřesnění PN jednotlivých armatur, ve výkazu výměru 01\_COV\_VV toto není uvedeno.

odpověď na dotaz č. 9:

Soupis prací a dodávek byl doplněn o PN jednotlivých armatur.

dotaz č. 10:

Žádáme o upřesnění výtlačné výšky pozice 1.8, 1.17, 2.10, 2.14.1 a 3.5.1 výkazu výměr 01\_COV\_VV včetně ztrát.

odpověď na dotaz č. 10:

Soupis prací a dodávek byl doplněn o celkové výšky čerpadel ( $H_{\text{celk}}$  = geodetická výška + celkové ztráty). Byla provedena bližší specifikace čerpadel.

dotaz č. 11:

Můžete prosím zaslat odemknuté soupisy provedených prací, nemůžeme naimportovat do SW KROS, myslím, že je to tím uzamknutím. Jiné soubory normálně importujeme.

odpověď na dotaz č. 11:

Odemknuté soupisy prací a dodávek nebudou poskytnuty.

**Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

#### PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice** do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 27. 6. 2013 do 10<sup>00</sup> hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

### **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom zástupci za uchazeče.

S pozdravem

Jaroslav Vítovec  
jednatel společnosti

### **PŘÍLOHY:**

- Příloha č. 1 – seznam příloh projektové dokumentace
- Příloha č. 2 – elektronická podoba upraveného soupisu prací a dodávek SO 01 ČOV, SO 02 Pavlice, SO 03 Grešlové Mýto, SO 04 Ctidružice, SO 05 Hostim