



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:
druh veřejné zakázky:
způsob zadání

„Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice“

Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 Zákona č.137/2006
Sb. v platném znění (dále „Zákon“)

Zadavatel:
adresa sídla:
zastoupen:
IČ:

Městys Prosiměřice
Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
Jiří Lukešem - starostou městyse
00293415

Na základě žádostí o dodatečné informace doručené dnech 10.6., 11.6. a 12.6 2013 v souladu s ustanovením § 49 Zákona a odstavců 13.2 – 13.3 Zadávací dokumentace sdělujeme následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Prosíme o dodání specifikace ventilátorů. V zadání je napsáno pouze D+M ventilátoru a počet kusů. Toto pro ocenění nestačí.

Odpověď na dotaz č. 1

Ventilátor do stěny, průtok min. 3600 m³/hod.

Počet kusů 4 (tato informace je součástí PD, Průvodní zpráva, bod 1.2.1, strana 7).

Dotaz č. 2:

Měla bych dotazy k výše uvedené akci k elektromontážím v objektu 02 – Společenský sál :

- pol. č. 127 – D+M ventilátoru – nenašla jsem nikde typ a velikost ventilátoru
- pol. č. 130 – D+M hromosvodu – budou svody napojena na stávající uzemnění

Odpověď na dotaz č.2:

Ventilátor do stěny, průtok min. 3600 m³/hod.

Hromosvod bude proveden na všech objektech nově, napojení bude provedeno na stávající uzemnění v úrovni terénu.

Dotaz č. 3:

Měla bych ještě jeden dotaz

- jak bude vytvořen spád na střeše společenského sálu a vestibulu, aby voda odtékala do žlabu – na výkrese je spád 0%

Odpověď na dotaz č.3:

Spád střechy bude nulový, tak jak je uvedeno v PD.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dotaz č. 4:

Máme dotaz k veřejné zakázce „Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice“:

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli popis a technické parametry dodávaných ventilátorů v sále.

Odpověď na dotaz č.4:

Ventilátor do stěny, průtok min. 3600 m³/hod.

V Prosiměřicích, dne 12. 6. 2013

.....
Jiří Lukeš - starosta