



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:
druh veřejné zakázky:
způsob zadání

„Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice“

Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 Zákona č.137/2006
Sb. v platném znění (dále „Zákon“)

Zadavatel:
adresa sídla:
zastoupen:
IČ:

Městys Prosiměřice
Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
Jiří Lukešem - starostou městyse
00293415

Na základě žádostí o dodatečnou informaci doručenou dne 13.6.2013 v souladu s ustanovením § 49 Zákona a odstavců 13.2 – 13.3 Zadávací dokumentace sdělujeme následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Text v technické zprávě (poslední věta) : *“Stávající hromosvod je připevněn k oplechování atiky z pozinkovaného plechu a veden po zdivu objektů. Bude demontován v celém rozsahu na všech 3 objektech u bude proveden nově vč. výchozí revizní zprávy.”*

Z této věty vyplývá, že bude nutné zhotovení projektové dokumentace na hromosvody, dle nových platných předpisů a to je v jiné cenové relaci.

Pokud by věta zněla ve smyslu nutných oprav hromosvodů, včetně opravné revize, nebyla by potřeba projektová dokumentace a tudíž levnější varianta bez odkopů celého objektu a dalších nutných prací a zařízení dle nové legislativy.

Proto žádáme o upřesnění varianty postupu prací v rámci hromosvodné soustavy.

Odpověď na dotaz č. 1

Projekt hromosvodu zpracován není, bude provedena oprava hromosvodu a provedení revize. Zemní práce v souvislosti s hromosvodem prováděny nebudou.

V Prosiměřicích, dne 18. 6. 2013

.....
Jiří L u k e š - starosta