

Dodatečná informace zadavatele:

Dotaz 1)

Obchodní podmínky zadavatele není nutno dokládat jako přílohu Smlouvy o dílo, nicméně v této smlouvě musí být vhodnou formou uvedeno, že tyto podmínky budou beze zbytku dodrženy. Smlouva bude např. obsahovat článek, ve kterém bude konstatováno, že Obchodní podmínky jsou akceptovány a budou dodrženy.

Dotaz 2)

Jedná se ocelovou pásnici výšky 120 mm, tl. 6 mm, žárově zinkovanou kotvenou přivařenými tyčemi po cca 1m do hl. 600 mm

Dotaz 3)

Položky č.4 v ose 2 D-D a č.5 v ose 1 A-A s kódy 171201202 se nenaceňují, jsou duplicitní s 17120120R

Dotaz 4)

Tento dotaz byl zodpovězen již v dodatečné informaci č.1

Lavička:

litinová lavička se základním antikorozním nátěrem + dvě vrstvy vrchní barvy dle RAL. Sedák i opěradlo tvoří desky z borového dřeva. Nohy jsou kotveny do podkladu. Délka min. 170 cm

Odpadkový koš:

Odpadkový koš pozinkované nádoby průměru 30 cm na litinovém sloupku s vyjímatelnou vnitřní složkou. Koš je opatřen základním antikorozním nátěrem + dvě vrstvy vrchní barvy dle RAL

Stojan na kola:

Opора je navržena z ohýbané ocelové trubky průměru 50 mm, žárově zinkované + dvě vrstvy vrchní barvy dle RAL. Výška nad terénem je 800 mm a šířka 1000 mm. Horní vodorovná část je opatřena gumovým páskem pro ochranu laku kola. Kotveno do betonových patek 0,2x0,2x0,5 m

Dotaz 5)

Spočívá ve vytvoření dřevěného přístřešku na studnu a obložení skruže kamene do výšky 1 m (viz. foto).



Leid

Obsah požadované informace:

1. Součástí zadávací dokumentace v elektronické podobě jsou obsaženy Obchodní podmínky zadavatele ve formátu .pdf

Dotaz : 1) Je nutno jako součást nabídky přikládat tyto Obchodní podmínky zadavatele jako přílohu Smlouvy o dílo?

2. Ve slepém rozpočtu: Osa 2 Úroveň B - B - Parkovací stání je uvedeno:

15	K	916271R01	D+M obrubník z pozinkovaného úhelníku vč, kotvení, viz PD	m	35,000
----	---	-----------	---	---	--------

Dotaz : 2) I přes odkaz v této položce není nijak v PD specifikován tento obrubník z pozinkovaného plechu. Může zadavatel upřesnit typ, příp. rozměry tohoto úhelníku?

3. Ve slepém rozpočtu: Osa 2 Úroveň D – D Pochozí plochy je uvedeno:

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,000
4	K	171201202	Poplatek za skládku - zemina	t	160,650
5	K	17120120R	Poplatek za skládku - zemina	t	160,650

Ve slepém rozpočtu: Osa 1 Úroveň A – A Komunikace_01 je uvedeno

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 090,000
5	K	171201202	Poplatek za skládku - zemina	t	3 950,100
6	K	17120120R	Poplatek za skládku - zemina	t	3 950,100

Dotaz : 3) Není v souvislosti s předcházejícími položkami - manipulací s výkopkem (zeminou – 85m3, resp. 2090m3) položka č. 5, resp. pol. č. 6 zbytečná a je ve výkazech výměr nedopatřením jako zdvojená a nadbytečná?

4. Ve slepém rozpočtu: Osa 2 Úroveň E – E Ostatní je uvedeno:

6	K	9180016R1	D+M mobiliář - lavička	ks	4,000
7	K	9180016R2	D+M mobiliář - stojan na kola	ks	1,000
8	K	9180016R3	D+M mobiliář - odpadkový koš	ks	1,000

Dotaz : 4) V dokumentaci (ani v PD) nejsou nijak specifikovány tyto součásti mobiliáře. Může zadavatel upřesnit typy, materiály, příp. rozměry těchto součástí mobiliáře?

5. Ve slepém rozpočtu: Osa 1 Úroveň A – A_1 Komunikace je uvedeno:

49	K	9610012R1	Odnova studny, viz PD	ks	1,000
----	---	-----------	-----------------------	----	-------

Ve slepém rozpočtu: Osa 5 Úroveň A – A_1 Komunikace je uvedeno:


44	K	9610012R1	Odnova studny, viz PD	ks	1,000
----	---	-----------	-----------------------	----	-------

Dotaz : 5) V dokumentaci (ani v PD) není nijak specifikován pojem obnova studny. Může zadavatel upřesnit a konkretizovat práce, příp. dodávky související s touto obnovou?

Způsob poskytnutí informace : (vyznačte zvolený způsob)

- a) zaslat na adresu : **STRABAG a.s., Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc**
- b) zaslat předběžně e-mailem : **ano** (viz e-mailová adresa výše uvedená)

V Olomouci dne 27. 6. 2013


Ing. Zdeněk Krejza
OTÚ Oblast Střed, STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(87)