

Věc: Zadávací řízení - „Obnova svítidel sportovní haly v Letovicích“ – dodatečné informace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona., pod názvem „Obnova svítidel sportovní haly v Letovicích“, zadavatel obdržel dotaz.

Na tento dotaz odpovídá takto:

Dotaz:

Jaké je maximální možné zatížení jednotlivých stávajících nosných konstrukcí pro umístění svítidel?

Odpověď:

Město Letovice nemá tyto informace k dispozici

Dotaz:

Při ovládání na protokolu DALI, kolik úrovní Em má být nastavitelných?

Odpověď:

Minimálně jedna, ostatní podmínky dle znění výzvy a hodnotících kritérií

Dotaz:

Na jakou úroveň Em požadujete osvětlit kurty pro Badminton?

Odpověď:

500 lx

Dotaz:

Jakou rovnoměrnost požadujete pro osvětlení Badmintonových kurtů?

Odpověď:

0,8

Dotaz:

Je možné místo protokolu DALI použít bezdrátové řízení svítidel?

Odpověď:

Ne

Dotaz:

Jaká je daná odraznost stropu pro světelně technický výpočet?

Odpověď:

Město Letovice nemá tyto informace k dispozici

Dotaz:

Je možné využít stávající elektroinstalaci světelných okruhů a případně ji pouze doplnit o nové nutné prvky, nebo požadujete její kompletní výměnu?

Odpověď:

viz. znění výzvy bod 3.5. při zachování záruky min. 60 měsíců