

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou - dodávka výstavní technologie a vybavení
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 481483
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	“SE.S.TA“
Sídlo:	Pod Kaštany 8, 160 00 Praha
RČ:	26537516
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Předložený návrh Smlouvy o dílo je v plném rozsahu neplatný, protože je zpracován podle zákona, který od 01. 01. 2014 byl zrušen. Nový zákon podle, kterého má být návrh SoD zpracován musí být vyvážený a nesmí být jednostrannou výhodou objednatele nebo dodavatele a musí vykazovat povinnost jak objednatele, tak i povinnosti projektanta architektonického řešení.

ODPOVĚĎ 1

Návrh smlouvy o dílo je zpracován dle nového občanského zákoníku, pouze zůstala věta „uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi“. Tuto si dodavatelé ve svém návrhu odstraní. Zadavatel je přesvědčen, že předložený návrh je vyvážený a nediskriminuje žádnou ze stran smluvního vztah.

DOTAZ 2

Bude při zpoždění stavební části o stejnou dobu posunut termín dokončení provedení díla expozice.

ODPOVĚĎ 2

Takový stav se bude řešit až popsaná situace nastane a záleží na dohodě všech zúčastněných stran, ale navržený postup je velmi pravděpodobný.

DOTAZ 3

Kdo zodpovídá za zpracovanou zadávací dokumentaci, když jsou v ní obsaženy prvky, u kterých se neví, jakou mají statiku, rozměry a to vše je požadováno na zhotoviteli expozice a ve výkazu výměr není žádná položka, kde by byly oceněny náklady na statické výpočty a vypracování jednotlivých zpráv. Může projektant architektonického řešení zpracovat na všechny prvky statiku, u kterých je uvedeno doložit statiku a nést odpovědnost za své navržené dílo. Odpovědnost za vypracování statiky a stanovení materiálu pro výrobu musí nést projektant a zhotovitel nese odpovědnost za výrobu dle požadavku projektanta.

ODPOVĚĎ 3

V dokumentaci pro provedení stavby jsou dostatečně definovány jednotlivé prvky expozice pro výrobu tak, aby jakýkoliv dodavatel mohl požadovaný výrobek vyrobit. Dodavatel musí zajistit technické řešení celkového provedení včetně detailů požadovaných prvků.

Zadavatel konstatuje, že předmětem zakázky je dodávka úzce specializovaných mobiliářových prvků (typu komplexně řešených vitrín, či jiných kombinovaných expozičních prvků). Součástí dodávky specializované firmy je zpracování dílenské dokumentace včetně všech potřebných náležitostí. Případné statické výpočty skel či dimenzí vnitřních konstrukčních prvků mobiliáře musí být součástí dílenské dokumentace a dodavatel finálního technicky specializovaného produktu za něj ponese odpovědnost v plném rozsahu. Rozměry a dimenze udávané v projektu jsou indikativní. Každý dodavatel podobných technologií a prvků má jiné postupy řešení a sám je navrhne ke schválení zadavateli a autorovi arch. scén. řešení.

DOTAZ 4

Kdy bude zpracována a předána projektová dokumentace, dle které může zhotovitel vypracovat dílenskou dokumentaci.

ODPOVĚĎ 4

Veškerá dostupná dokumentace sloužící jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace je součástí zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení. Je zpracována a případný dodavatel ji má k dispozici.

DOTAZ 5

Do které položky výkazu výměr má být uvedena cena za zpracování dílenské dokumentace.

ODPOVĚĎ 5

Položka M/64 – dílenská dokumentace pro soubor mobiliářových prvků: Mobiliář

Položka D/29 – dílenská dokumentace pro soubor prvků: Modely a dekorace, instalační mobiliář

Prvky osvětlení a AV techniky budou specifikovány v dílenské dokumentaci vykázané položkou M/64

DOTAZ 6

Bude ustanoven autorský dozor a technický dozor investora. Jaká bude mít práva a povinnosti.

ODPOVĚĎ 6

Autorský dozor bude prováděn autorem arch. scén. řešení respektive odpovědným projektantem celkového řešení stavby. Bude ověřovat především soulad Dílenské dokumentace s požadavky specifikovanými v Projektové dokumentaci. Technický dozor bude ustanoven před započítím výroby předmětného díla. Práva povinnost objednatele definované obchodními podmínkami bude poté kontrolovat a vykonávat v otázkách souvisejících s prováděním díla technický dozor.

DOTAZ 7

Kdo bude hlavním koordinátorem součinnosti mezi dodavatelem stavební části a dodavatelem vybavení expozice.

ODPOVĚĎ 7

Hlavním koordinátorem bude odpovědný projektant celé stavby spolu s autorem arch. scén. řešení.

DOTAZ 8

Jaká je potřeba m2 prostoru pro provedení zkoušek a do které položky ve výkazu výměr se mají zpracovat finanční náklady.

ODPOVĚĎ 8

Předpokládá se, že zkoušky a představení případných prototypů budou provedeny ve výrobních prostorách (případně dle situace v místě stavby). Rozlohu zkušebních prostor ponecháváme na úvaze dodavatele. Předpokládá se představení a schvalování jednotlivostí, ne celé instalace. Prostor by měl být dostatečně velký na to, aby bylo možno pohodlně předvést i ten největší prvek instalace. Výroba případných prototypů bude zohledněna v ceně jednotlivých položek mobiliářových, respektive dekorativních prvků expozice, stejně jako vzorky materiálů, barevnosti a řešení povrchů.

DOTAZ 9

Kdo odpovídá za navržené síly profilů a dimeze skel, když jsou v zadávací dokumentaci pouze indikativní – projektant nebo zhotovitel. Jak byla konstruována cena jednotlivých položek ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 9

Navržené dimenze předmětných prvků jsou staticky prověřeny. Požadované prvky expozice jsou dostatečně nadefinovány z hlediska tvaru i funkce v projektu pro provedení stavby. Dodavatel, který je specialistou v dané oblasti dodá předmětné dílo (včetně řešení úzce specifických technických detailů, které jsou předmětem jeho know-how). Tyto prvky musí splňovat požadavky dané projektovou dokumentací. Dodavatel za výsledný prvek nese odpovědnost.

Cena položek byla určena na základě konzultace s odborníkem na výrobu podobně specializovaných prvků.

DOTAZ 10

Kdo bude zpracovávat veškeré podklady a v jakých termínech, které jsou uvedeny v Průvodní zprávě pod bodem 4.

ODPOVĚĎ 10

Dodávka obsahu AV produkce definovaná v bodě 4 průvodní zprávy není předmětem tohotovběrového řízení. Tyto práce jsou součástí dodávky AV produkce, která je předmětem jiného výběrového řízení. Přesné termíny budou dohodnuty v rámci koordinačních schůzek všech dodavatelů, po výběru všech dodavatelů. Obecně platí, že dodávka AV produkce nesmí ohrozit dodávku vybavení expozice. Vzhledem ke komplexnosti díla budou řešeny jednotlivosti individuálně dle charakteru jednotlivých prvků instalace.

DOTAZ 11

Výrobky z ocelového plechu a profilů mají být opatřeny antikorozií úpravou – žárové pozinkování a následně odstranit broušením nerovnosti, což znamená, že co bylo pozinkováno, bude odstraněno.

ODPOVĚĎ 11

Obroušení (úprava nerovností) povrchů, spojů či úprava svarů se rozumí samozřejmě před provedením povrchových úprav včetně těch antikorozií.

DOTAZ 12

Žádáme technický popis hermeticky uzavřené vitríny – jedná se o tlakovou nádobu viz. str. 19 – Průvodní zprávy, odnímatelné čelní sklo. Jak může být následně zajištěno hermetické uzavření vitríny, tak i parotěsné.

ODPOVĚĎ 12

Vitrína je definována v projektu pro provedení stavby, především na straně 222 výkresové části. V principu se předpokládá vytvoření skleněných nasazovacích dveří usazených do otvoru přes silikonový tmel. Přesné technické řešení je předmětem dodávky specializovaného dodavatele. Vitrína musí splňovat požadavky definované v projektové dokumentaci.

DOTAZ 13

Žádáme popsat jak ošetřit plexisklo před poškrábáním.

ODPOVĚĎ 13

Plexisklem s úpravou proti poškrábání je myšleno plexisklo s jednostrannou vytvrzenou (a chemicky upravenou) stranou, která vykazuje 40x větší pevnost na povrchu než klasické plexisklo a je tak odolnější vůči poškrábání a účinku chemikálií. Proto se používá v muzejnictví pro zasklívání obrazů anebo výrobu odolných vitrín. Projekt sleduje dlouhodobou udržitelnost realizace a klade si za cíl adekvátní životnost, proto navrhujeme toto tvrzené plexisklo u prvků expozice, které budou vystaveny vyššímu působení návštěvního režimu.

DOTAZ 14

Žádáme technicky popsat jak zajistit neviditelný spoj a co znamená.

ODPOVĚĎ 14

Pokud byl v projektové dokumentaci zmíněn požadavek na neviditelný spoj bylo to předpokládáno např. u spojů plexisklových desek provedené bez viditelné lepené hrany (lepeno polymerovým dvousložkovým lepidlem, nálitek lepidla odbroušen a hrana zaleštěna do optické kvality - transparentní) případně u ostatních spojů provedení tak, aby vizuálně nebyl patrný spojovací materiál (např. zapuštěný, přetmelený a zalakovaný šroub) apod. V případě kdy to nebude technicky možné, se předpokládá alespoň co nejmenší vizuální působení spojů – účelem je vytvořit sérii kultivovaných expozičních prvků, které budou působit nanejvýše elegantně vzhledem a profesionálně svým provedením. Od realizační specializované firmy očekáváme takové plnění a přístup.

DOTAZ 15

Žádáme přesně stanovit dle výkazu výměr požadavky a vypracování seznamu na výrobu prototypů a vzorků včetně jejich rozměrů, aby bylo možné cenové náklady zpracovat do nabídky.

ODPOVĚĎ 15

Projekt požaduje dle potřeby vytvoření prototypových prvků. Předpokládá se, že tyto budou vyrobeny především u typových prvků expozice jako je expoziční stůl v přízemí expozice, či hexagonální vitrína v barokní části expozice případně jiné prvky, které svou komplexností řešení si vyžádají ověření funkčnosti na prototypu. Dodavatel musí zohlednit cenu jednotlivých prvků expozice tak, aby byl schopen předvést případný prototyp pro ověření funkčnosti celku předmětného prvku. Výkaz výměr definuju poznámkou v závěru veškeré součásti plnění, které musí být předmětem návrhu ceny. Stejným způsobem musí být v navržené ceně prvků zohledněna výroba/příprava vzorků (určených ke schválení finálního provedení). Velikost a charakter vzorků bude vždy odpovídat předmětu vzorkovaného prvku a bude uzpůsoben tak aby na něm byla charakteristicky rozpoznatelná požadovaná zkouška.

Výčet požadovaných prototypů:

M_2.1A – typový stůl pro expozici (včetně simulace ukotvení do podlahy)

M_1.2 – dioráma imersního prostoru

M_2.1C-02 – vzorek sedacího mobiliáře – 1 ks

M_X01_A – čalouněný sedák – 1 ks

M_5.3 + D_5.3 – hexagonální vitrína včetně instalačního mobiliáře

Výčet prvků, u kterých bude požadována zkušební montáž (sestavení) v dílnách dodavatele před finální instalací: prvky budou sestaveny včetně instalačního mobiliáře, prvků osvětlení a AV techniky a včetně dekorativních prvků (případně exponátů), které jsou předmětem jiné dodávky. – tak aby bylo možno prověřit úplnou funkčnost prvku.

2.1C, 2.2B, 2.3, 3.2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 9.1, 9.2

Požadované vzorky:

Plošné vzorky projektem požadovaných materiálů: 300x300 mm počet: 30 ks

Plošné vzorky projektem požadovaných povrchových úprav: 300x300 mm počet: 15 ks
Tyčové vzorky materiálové projektem požadovaných materiálů: cca 50x10x300 mm počet: 15 ks
Objemové vzorky projektem požadovaných materiálů: 300x300 mm počet: 10 ks

Náklady na zhotovení prototypů a vzorků musí být zohledněny v celkové ceně předmětných prvků.

Zadavatel poskytuje v příloze těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený a pro zpracování nabídky závazný Svazek 3 - Obchodní podmínky, ve kterém je specifikován přesný výčet prototypů a prvků, které budou montovány nanečisto před instalací na místo (z důvodu aby bylo možno koordinovat všechny participující profese a dodavatele). Zkoušky budou zajištěny v sídle dodavatele (v dílnách či jiných). Dodavatel se dohodne s ostatními dodavateli stavby na spolupráci při testovací montáži prvků a zajistí jim přístup do svých dílen.

Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby při zpracování nabídky použili upravený a pro zpracování nabídky závazný Svazek 3 - Obchodní podmínky poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Předchozí verze Svazku 3 - Obchodní podmínky se tímto stává neplatnou.

DOTAZ 16

Co je myšleno pasportizací díla, jaké budou požadovány náklady.

ODPOVĚĎ 16

Prosíme o bližší specifikaci otázky a konkrétní odkaz v projektové dokumentaci.

DOTAZ 17

V předložené dokumentaci chybí kniha vystavovaných exponátů a přesná specifikace požadavků na instalační prvky.

ODPOVĚĎ 17

Zadavateli není z dotazu zřejmé, co je míněno knihou vystavovaných exponátů.

Součástí projektové dokumentace je seznam exponátů, který charakterizuje předpokládané předměty instalované do vitríny. Seznam exponátů jest součástí oddílu B projektové dokumentace. Ústřední část projektové dokumentace pro provedení stavby – INTERPRETAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – ARCHITEKTONICKO SCÉNOGRAFICKÉ ŘEŠENÍ je zpracováno po jednotlivých částech – zastaveních expozice. Tyto jsou vždy vyspecifikovány včetně sumarizace exponátů a způsobu jejich vystavení – viz projektová dokumentace pro provedení stavby.

Charakter exponátu je specifikován svou vizuální podobou a rozměry, specifikace instalačních prvků je uvedena ve výkresové části projektu (viz výše). Položky jednotlivých instalačních prvků jsou popsány ve výkresové části a vykázaný ve výkazu výměr – oddíl: MODEL Y A DEKORACE, INSTALAČNÍ MOBILIÁŘ, případně jsou součástí samotného mobiliářového prvku a pak je jejich cena zahrnuta v ceně tohoto prvku (viz výkaz výměr, oddíl : Mobiliář)

DOTAZ 18

Ve výkazu výměr chybí položky na ocenění:

- Aranžérských prací
- Instalačních prvků
- Dozoru licencovaného restaurátora

ODPOVĚĎ 18

Položky M/62 a D/27 ve výkazu výměr jsou položkami instalace na místě. Součástí instalace se rozumí celková instalace expozičních prvků včetně exponátů, instalačních prvků, aranžérské práce a za nezbytného dohledu licencovaného kurátora a následné uzavření vitríny dodavatelem.

Cena položky M/62 toto musí zohledňovat.

Instalační prvky jsou vykázány samostatnými položkami ve výkazu výměr, oddíl: MODEL Y A DEKORACE, INSTALAČNÍ MOBILIÁŘ

DOTAZ 19

Žádáme popsat jak zajistit uchycení osvětlení ve volném prostoru hexagonální vitríny.

ODPOVĚĎ 19

Není požadováno uchycení osvětlení ve volném prostoru. Každá vitrina je vybavena světelnou rampou / korunou hexagonálního tvaru umístěné pod stropem vitríny. Svítidla budou umístěna variabilně do systémové lišty. Viz výkres 222. Světelná koruna bude uchycena ke skleněnému stropu vitríny přes vyrovnávací distanční podložky např. vysokopevnostním lepidlem (bude předmětem řešení detailu v rámci dílenské dokumentace)

DOTAZ 20

Navrhované prvky projektantem pro instalované v prostoru 2.NP jsou dimenzovány tak, že nepřekročí únosnost stropů 500 kg/m².

ODPOVĚĎ 20

Ano. Musí být dále zohledněno i v dílenské dokumentaci.

DOTAZ 21

Je stanovena cena ve výběrovém řízení limitní nebo předpokládaná, neboť podle předběžného ocenění položek výkazu výměr je uvedená cena podhodnocena o 4 – 5 miliónů Kč.

ODPOVĚĎ 21

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a nepředpokládá, že bude tato předpokládaná hodnota překročena.

DOTAZ 22

Předpokládaný harmonogram postupu prací:

- | | |
|---|-----------------|
| - Vypracování dílenské prováděcí dokumentace zhotovitelem, provedení statických výpočtů, stanovení dimenze materiálů včetně schválení stavebníkem a projektantem architektonického návrhu | 12 týdnů |
| - Výroba a schválení prototypů a vzorků a jejich odzkoušení, vyhodnocení a schválení stavebníkem a projektantem | 8 týdnů |
| - Technické a materiálové zajištění včetně výroby všech prvků | 16 týdnů |
| - Montáž a odzkoušení veškerých dodávek expozice a zařízení | 10 týdnů |
| - Zkušební provoz | 14 dnů |
| - Předávací řízení | 5 dnů |

ODPOVĚĎ 22

Projekt předpokládá termíny realizace, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy tohoto výběrového řízení.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:

Bod IV.3.4) nově	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 23.6.2014 Čas: 11:00 hodin
Bod IV.3.8) nově	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 23.6.2014 Čas: 11:01 hodin

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy zveřejněné na profilu zadavatele:

Svazek 3 – Obchodní podmínky_27_5_2014



RTS[®]