



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

Sběrný dvůr odpadů Města Letovice

Název veřejné zakázky:	Sběrný dvůr odpadů Města Letovice
Název zadavatele:	Město Letovice
Statutární zástupce:	Vladimír Stejskal, starosta města
Adresa zadavatele:	Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ zadavatele:	00280518
Tel./fax.:	516 482 232
E-mail:	mu.baca@letovice.net
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/letovice

Zadavatel

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

doplňuje zadávací dokumentaci následujícím způsobem:

Textová část zadávací dokumentace

1. Termín pro podání nabídek se prodlužuje do **2. 4. 2013** do **10:00** hod.
2. Otevírání obálek proběhne dne **2. 4. 2013** od **10:00** hod.

Příloha 6 - Soupis prací - výkazy výměr

3. Ve výkazech byly provedeny následující změny a opravy:

- Pořadová čísla položek jsou v jednotlivých výkazech stavebních objektů opraveny na nepřerušovanou číselnou řadu.
- Byly doplněny podrobné výkazy výměr k uvedeným množstvím v měrné jednotce.
- Bylo doplněno podrobnější rozčlenění stavebních objektů do stavebních a funkčních dílů.
- Ve výkazech bylo doplněno zařazení stavebních objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů (JKSO).

Pozn.: Samotné položky výkazů nejsou s výjimkou objektu SO 02 a SO 04 změněny.

4. Výkaz objektu SO 02 Skladovací a manipulační plocha byl kompletně opraven.



5. U výkazu objektu SO 04 Zpevněné plochy byla na základě dotazu č. 3 opravena položka *Obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm*. Původní hodnota 212 ks, správně má být 323 ks (položka č. 32).
6. U výkazu objektu SO 05 Provozní budova byla do vedlejších nákladů doplněna Kompletační činnost 1%.
7. U výkazu objektu SO 05a Jímka na splašky byla do vedlejších nákladů doplněna Kompletační činnost 1%.
8. U výkazu objektu SO 10 Požární nádrž byla do vedlejších nákladů doplněna Kompletační činnost 1%.
9. U výkazu objektu SO 15 Oplocení byla do vedlejších nákladů doplněna Kompletační činnost 1%.

Příloha 7 – Projektová dokumentace

10. V technické zprávě objektu SO 02 Skladovací a manipulační plocha jsou v textu uvedeny chybné rozměry. Správně má být v souladu s výkresem uvedeno: $v=2,4$ m, délka stěn 4,8 m, rozestup stěn 4,8 m (skladebný systém je 0,6 m).
11. V technické zprávě objektu SO 08 Silniční váha je chybně uvedeno: „Pohyb vozidel na váze řídí obsluha v průběhu vážení světelnými nebo zvukovými signály a dorozumívacím zařízením, které jsou součástí váhy. Vážení vozidla probíhá za jízdy po jednotlivých nápravách.“ Správně má být uveden tento text: „Vážení vozidla probíhá na betonové obdélníkové desce v klidu vozidla“.
12. Předchozí opravy provedeny i v souhrnné zprávě na str. 6 a 12.

Opravené a doplněné výkazy a textové zprávy (na CD) budou rozeslány všem známým (přihlášeným) uchazečům o veřejnou zakázku. Kompletní doplnění zadávací dokumentace bude rovněž zveřejněno na profilu zadavatele.

Odpovědi na dotazy:

Dotaz č. 1

V technické zprávě pro objekt SO 11 - Sklad nebezpečných odpadů je uvedeno, že sklad bude vybaven regály. Můžete specifikovat jaké mají mít rozměry a jejich počet?

Odpověď č. 1

Jedná se o chybu v textu. Sklad nebude vybaven regály na odpady.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dotaz č. 2

Projektová dokumentace a součtový rozpočet (sumář objektů) zahrnuje obj. SO 11 Sklad nebezpečných odpadů. K tomuto objektu jsme nenašli výkaz výměr. Do sumáře tedy máme napsat pouze cenu za tento objekt bez přiložení rozpočtu?

Odpověď č. 2

Jedná se o dodávku skladu ve specifikaci dle projektové dokumentace. K tomuto objektu není zpracován výkaz výměr. Celkovou cenu za tento objekt uveďte do tabulky Součtového rozpočtu.

Dotaz č. 3

V objektu SO 04 Zpevněné plochy je u položky č.1 Osazení silničního obrubníku....uvedena výměra 323 m. Ve specifikaci k této položce (pol.č.32 Obrubník beton silniční 100x10x25 cm) je uvedeno množství 212 ks. Můžete vysvětlit, popřípadě opravit výkaz výměr?

Odpověď č. 3

Správně má být u dodávky uvedeno 323 ks (položka č. 32).

*Vypracoval: Ing. František Piliar
ECO – Management, s.r.o.
pověřen výkonem některých zadavatelských činností
20. 3. 2013*

*Schválil: Vladimír Stejskal, starosta města
20. 3. 2013*

MĚSTO LETOVICE
Mlýnský náhon nam. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280513, DIČ: CZ00280513
(1)