



Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Dodatečné informace

„Lokalita Komenského, Letovice – technická a dopravní infrastruktura - projektová dokumentace pro územní řízení“

V rámci VZMR na služby výše uvedené VZ zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá:

Dotaz:

1) Bylo projednáno řešení kruhového objezdu s dotčenými orgány státní správy?

Odpověď:

V rámci „Letovice – územní studie ul. Komenského“, 5/2015, bylo vydáno souhlasné vyjádření k umístění kruhového objezdu ze strany SÚS JMK Blansko a MěÚ Boskovice – odboru dopravy.

Dotaz:

2) Realizace plynovodu, veřejného osvětlení a rozvodů el.energie se provádí na základě územního rozhodnutí (stavební povolení se nevydává). Např. GasNet (RWE) pro vydání stanoviska k DÚR požaduje již podrobnou dokumentaci. V zadávací dokumentaci je požadován orientační propočet, musí být zpracován položkový rozpočet u sítí, které se provádí pouze na základě DÚR?

Odpověď:

DÚR musí být zpracovaná v takovém rozsahu, aby bylo vydáno kladné vyjádření dotčených správců sítí (takže dle požadavků správců sítí).

V rámci DÚR bude vypracován orientační propočet nákladů na síť (v souladu se zadávací dokumentací). Případné dodání položkových rozpočtů by bylo řešeno jako vícepráce.

Dotaz:

3) Bude součástí DÚR nápojný bod (hlavní přívod) VN/NN – trafostanice?

Odpověď:

Řešení trafostanice - nápojného bodu VN/NN nebude součástí DÚR (bude řešeno samostatně s EON). V rámci DÚR bude řešena trasa rozvodů NN vč. přípojek v dané lokalitě (příloha č.6 - situace – rozsah dané lokality Komenského).

Dotaz:

4) Trasa vzdušného el. vedení VN je v urbanistické studii Ing.arch. Kleina uvedená jako rušená.

Odpověď:

Trasu VN vedenou rovnoběžně se silnicí plánuje EON uložit do země, vedení VN kolmo k silnici bude zachováno stávající – vzdušné (viz situace v příloze).

Dotaz:

5) Ve stávajícím geodetickém zaměření není dostatečně zaměřená lokalita křižovatky silnic, kde je plánovaný kruhový objezd.

Odpověď:

Případné geodetické doměření bude zajištěno na náklady zadavatele – Města Letovic.

V Letovicích dne 21.2.2019

Ing. Andrea Ježková
kontaktní osoba zadavatele



LEGENDA

stav	název
[Symbol]	zástavba rodinnými domy
[Symbol]	návrh hranic pozemků
[Symbol]	místní komunikace, parkoviště
[Symbol]	el. vedení VN vzdušné - rušené
[Symbol]	el. vedení VN kabelové
[Symbol]	el. vedení VN, NN kabelové
[Symbol]	rušené chranné pásmo el. vedení VN vzdušné 10(7)m
[Symbol]	sčítací kabel
[Symbol]	plynové vedení STL
[Symbol]	regulační stanice plynu VTL/STL
[Symbol]	ochranné pásmo plynu
[Symbol]	veřejné osvětlení
[Symbol]	hranice řešeného území

AKTUÁLNÍ INFORMACE EON:

TRASA, KTERÁ SE NEBUDĚ
PŘEKLÁDÁT DO ZEMĚ - ZŮSTÁVÁ
VN VZDUŠNĚ

TRASA, KDE EON PLÁNUJE
KLOŽENÍ VN DO ZEMĚ

Řešené území cca 4,3 ha	bydli	obyvatel
dvoudomky domy (2.np)	12	34
volné stojící domy (2.np)	38	107
celkem	50RD	141
parkovací místa	39	