

Technické a dispoziční požadavky na rekonstrukci sportovní haly

V rámci návrh rekonstrukce se bude vycházet ze stávajícího stavu – bez výraznějšího bourání obvodových konstrukcí a střechy nad stávající herní plochou. Objem budovy lze rozšířit přístavbou a nástavbou s tím, že maximální finanční náklady na realizaci rekonstrukce sportovní haly mohou činit 40 mil. Kč bez DPH.

Budova bude po rekonstrukci splňovat v rámci případných přístaveb a nástaveb následující dimenze a požadavky:

- Vstupní plocha do objektu (zádveří) o min. výměře 60m²
- Zachování stávající herní plochy (cca 1000m²)
- Střídačky minimálně pro 70 hráčů
- Minimálně 10 samostatných šaten pro sportovce včetně sociálního zařízení (umývárna a WC) – možné i pro dvě šatny společné při zachování všech zákonných a hygienických předpisů
- 1 šatna vč. sociálního zařízení (umývárna a WC) pro osoby se sníženou možností pohybu (vozíčkáři) při zachování všech zákonných a hygienických předpisů
- Nářadovna pro hrací plochu o min. výměře 35m²
- Sportovní sál o min. výměře 100 m²
- Sál na cvičení o min. výměře 65m²
- Samostatná posilovna se samostatným vstupem o min. výměře 130m²
- Zóna zázemí pro diváky se sezením a občerstvením o min. výměře 120 m²
- Samostatné toalety pro návštěvníky v zádveří a v části zóny pro diváky, místnost pro matky s dětmi (přebalovací pult apod.)
- Dvě úklidové místnosti o min. výměře 6 m² a o min. výměře 2 m² (možnost umístění čistícího stroje) s výlevkou a horkou vodou
- Zázemí pro správce – kancelář
- Sál pro administrativní činnosti, sportovní klubovna (o výměře 50 - 60 m²) včetně sociálního zařízení
- Strojovna VZT, ÚT a technické zázemí
- Rekonstrukce veškerých rozvodů TZB včetně řešení osvětlení, s výjimkou hrací plochy, prověření stavu stávajících přípojek inženýrských sítí a jejich případné vyřešení
- Řešení vytápění za využití tepelného čerpadla, VZT větrání včetně rekuperace a klimatizace
- Energetická náročnost budovy – PENB – klasifikační třída B (velmi úsporná)
- Otevírání dveří do šaten čipem