



Odbor technický

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Letovicích dne

P20V00000014

Mgr. Pavel Jabůrek

06.01.2020

tel. 777 470 289

mu.jaburek@letovice.net

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova-Lesná, Letovice“.

Vážená paní / Vážený pane,

jako zadavatel předmětné veřejné zakázky Vám obdobně k ustanovení §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacímu řízení u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova-Lesná, Letovice“.

Dotaz 1:

Obracíme se na Vás se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky: „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova-Lesná, Letovice“.

Z výkresu je patrné, že dochází ke kolizi vodovodu s průtočným profilem vodního toku. Chránička je uložena 560 mm nad terénem, není v nezámrné hloubce a hladina vodního toku dle výkresu je ve výšce 600 mm od podkladního betonu. Dále jak bude řešena kolize vodovodu s pažicí konstrukcí?

Odpověď:

Stávající křížení vodovodu a mostního otvoru je nevyhovující. Vodovod zasahuje do průtočného profilu a je překážkou pro průtok vody a naplavenin. Z hlediska hydrotechnického není možnost upravit mostní otvor, tak aby vyhovoval všem požadavkům.

V rámci PD rekonstrukce mostu, byla situace projednána s provozovatelem vodovodu VAS divize Boskovice. V době projednávání PD, nebyla plánována přeložka vodovodu ze strany provozovatele tak, aby se dala zkoordinovat s rekonstrukcí mostu.

Po jednáních s provozovatelem byl zpracován návrh řešení křížení, dle představy a praktických zkušeností provozu 01 vodovodu divize Boskovice. Při návrhu bylo doporučeno nezasahovat do výškového řešení stávajícího vodovodu, v důsledku minimálního podélného sklonu vodovodu. Průběh vodovodu byl zjištěn pouze z technického pasportu, zaměření nebylo možné.

Navržené řešení bylo odsouhlaseno vedením VAS Boskovice (viz vyjádření v dokladové části přílohy F.)

V tomto smyslu bude provedena realizace stavby.

Dodatečná informace:

Zadavatel na základě vysvětlení zadávací dokumentace neupravuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 11. 2021 v 10:00 hod.

S pozdravem

Mgr. Petr Novotný
starosta města