

V Boskovicích dne 13. července 2021

Věc: Zadávací řízení - „Výměna svítidel veřejného osvětlení - Letovice II.“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, pod názvem „**Výměna svítidel veřejného osvětlení - Letovice II.**“, zadavatel obdržel dotaz. Zadavatel na tento dotaz odpovídá takto:

Dotaz:

V položkovém rozpočtu je u parkových situací (11 a 12) uveden požadavek na teplotu chromatičnosti 2200 K, ale v technických podmínkách (požadavcích na svítidlo) je uveden požadavek na 2700 K. Prosím o informaci, který údaj platí. Musíme s touto informací pracovat do světelně technických výpočtů.

Odpověď:

Pro všechna svítidla a situace platí 2700 K.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností