

Věc: Zadávací řízení - „ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **Z2022-025395**, pod názvem „**ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba**“, zadavatel obdržel dotazy, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Žádáme o bližší specifikaci systému generálního klíče.

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel do nabídkové ceny zahrnul veškeré náklady spojené s realizací díla, které vyplývají ze zadávacích podmínek, včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby – 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD, PDF, Word, dokladové část – 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. Dokladová část bude obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, a ostatní důležité náležitosti, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, doklady o nakládání s odpady. Zajištění a doložení všech doklady potřebných pro řádné předání a převzetí díla a kolaudačního rozhodnutí. Zprovoznění, měření a zkoušky nutné pro řádné provedení a dokončení díla. U dodávaných technologických celků zajištění záručního servisu.

Dotaz:

Nesoulad mezi soupisem prací a PD u lehkých montovaných stěn. V soupisu prací je chybné značení příček. Žádáme o úpravu. Jedná se o:

p.č. 611 dle půdorysů a výpisu ostatních výrobků je v m.č. 105 příčka ozn. 34/OS

p.č. 612 dle půdorysů a výpisu ostatních výrobků je v m.č. 120 příčka ozn. 35/OS

p.č. 613 dle půdorysů a výpisu ostatních výrobků je v m.č. 119 příčka ozn. 36/OS

p.č. 614 dle půdorysů a výpisu ostatních výrobků je v m.č. 103 příčka ozn. 37/OS

Odpověď:

Jedná se o překlep. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá opravený soupis ostatních výrobků, kde je číslování opraveno.

Dotaz:

Nesoulad mezi soupisem prací a PD u označení pergoly. V soupisu prací je chybné značení 42/OS, pod tímto značením je dle výpisu ostatních výrobků větrací mřížka. Žádáme o úpravu soupisu prací.

Odpověď:

Jedná se o překlep. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá opravený soupis ostatních výrobků, kde je číslování opraveno.

Dotaz:

Ve výpisu ostatních výrobků jsou kuchyňské linky, kde je v popisu uvedeno včetně nerezových dřezů. Ale v soupisu prací část ZTI jsou dodávky a montáže pro dřezy pro kuchyňské linky vykázány. Co tedy platí?

Odpověď:

Platí dodávka ZTI. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá opravený soupis ostatních výrobků.

Dotaz:

V soupisu prací je položky č. 358 – Montáž koupelnových doplňků mýdelníku, držáku apod., celkem 28 ks, kde je vykázáno množství pouze pro položky ozn. 6/Os, 7/Os a 8/Os, ale chybí montáž pro položky ozn. 1/Os, 2/Os, 4/Os a 5/Os Celkem tedy 86 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Montáž pro položky 1/Os, 2/Os, 4/Os a 5/Os je součástí dodávky.

Dotaz:

Ve výpisu ostatních výrobků by měly být přílohy k pozicím ozn. 14/Os a 15/Os, ale tyto přílohy jsme nenašli, žádáme o doplnění.

Odpověď:

Jedná se o překlep. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá opravený soupis ostatních výrobků, kde je číslování opraveno.

Dotaz:

Nesoulad u WC modelů mezi soupisem prací a výpisem zámečnických výrobků. V soupisu prací je požadavek na délku 813 mm, ale ve výpisu je délka 750 mm (ozn. 5/Z a 6/Z) a délka 600 mm (ozn. 7/Z). Co platí?

Odpověď:

Rozměr v soupisu prací odpovídá položce RTS, rozměr platí dle výpisu zámečnických výrobků.

Dotaz:

V soupisu prací p.č. 522 a p.č. 528 je vykázáno chybné množství pro m.č. 318. Dle legendy místností by mělo být 7,93 m² nikoliv 2,93 m².

Odpověď:

Jedná se o překlep – platí 7,93 m²..

Dotaz:

Nesoulad mezi soupisem prací a legendou místností. V soupisu prací p.č. 561 Podlaha povlaková heterogenní.. je vykázána m.č. 109. V místnosti č.109 je dle legendy místností požadavek na koberec. Co tedy platí?

Odpověď:

Jedná se o překlep – pro m.č. 109 platí koberec.

Dotaz:

Nesoulad mezi soupisem prací a legendou místností. V soupisu prací p.č. 562 Koberec zátěžový je vykázána m.č. 115, kde je dle legendy požadavek na PVC. Co tedy platí?

Odpověď:

Jedná se o překlep – pro m.č. 115 platí PVC.

Dotaz:

V soupisu prací je vykázána samonivelační stěrka tl. 2 mm p.č. 567, ale dle skladeb konstrukcí je požadavek na tl. 10 mm. Co tedy platí?

Odpověď:

Jedná se o překlep platí soupis prací.

Dotaz:

Ve výpisu plastových výplní otvorů je uveden povrch do exteriéru bordó, technická specifikace uvádí jen barva bílá.

Vzhledem k tomu, že volba povrchu má značný vliv na cenu, prosíme o určení požadavku.

V případě dodržení barevnosti bordó předpokládáme řešení fólií, nikoli nástřikem.

Odpověď:

Okna a venkovní dveře se budou cenit dle výpisu plastových prvků a výkazu výměr – bordó.

Dotaz:

Vzhledem k podmínkám, které stanovil zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů mají být dodrženy a dokladovány technické listy pro vnější otvory.

Z dosavadní nepřehlednosti vyjádření v této problematice, požadujeme zadavatele, aby jednoznačně určil podmínky ke splnění požadavků na výplně otvorů vnějších.

Poznámka: některé pozice jsou hliníkové a ne jen v plastu, dále dle odpovědi je dostačující splnění základního parametru trojskla a součinitele prostupu tepla .

Odpověď:

Nacenění otvorových prvků musí odpovídat požadované materiálové specifikaci ve výpisu prvků (plast/hliník), současně trojsklo a současně prost tepla.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je nastavena na 12.08.2022 10:00 hod.

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci takto:

Lhůta pro podání nabídek

datum: 12.08.2022

hodina: 10:00

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností