

V Boskovicích dne 5. srpna 2022

Věc: Zadávací řízení - „ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **Z2022-025395**, pod názvem „**ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba**“, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Dle skladeb konstrukcí a výkazu výměr je ve 2.Np cementový potěr vyztužený vlákny. Z hlediska technologického, potěr není vhodný pod jiné krytiny než dlažbu, pod jiné krytiny by měl být použit anhydrit.

Vzhledem i k cenovému rozpětí (potěr vs anhydrit) a provedení žádáme o úpravu podkladu ve druhém patře na anhydritovou, kromě dlažby ve výkazu výměr.

172	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	496,40000		0,00
-----	--------------	---	----	-----------	--	------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

2.NP : 313,88000

11,53+31,18+28,48+22,04+25,31+18,5+61,7+32,74+22,53+49,78+10,09

87,79+35,43+17,31+6,22+8,13+4,06+17,6+5,98 182,52000

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položka 172 bude oceněna v souladu se zněním projektové dokumentace a výkazu výměr - Potěr ze suchých směsí vyztužený vláknem.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností