



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy**

Identifikační údaje o zadavateli

Název: SPORTES Svitavy s.r.o.
Sídlo: Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 620 62 620

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: užití řízení

Na základě dotazů dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1

Účastník žádá zadavatele o prověření a upřesnění požadovaných parametrů na materiál a montáž u fasád s kamenným obkladem:

V případě lepeného břidlicového obkladu v exteriéru účastník odkazuje na normy. V případě exteriérového štípaného obkladu z masivních desek jsou v zadání rozdíly/nejasnosti v použitém materiálu a ve způsobu kotvení. Dále upozorňujeme, že u obkladu pískovcem se může v praxi tolerance tloušťky desek pohybovat až kolem 14mm. To může vést k nárůstu ceny jednak ohledně materiálu desek jednak ohledně nároků na kotvení těchto desek.

Odpověď 1

V projektové dokumentaci i soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je obklad definován včetně použitého materiálu i kotvení. S tolerancí tloušťky pískovcového obkladu je uvažováno, dodavatel je povinen toto v rámci své nabídkové ceny zohlednit.

Dotaz 2

Účastník žádá zadavatele o prověření/zvážení použití břidlicového lepeného obkladu do trvale vlhkého provozu interiéru, a to s ohledem na životnost tohoto obkladu.

Odpověď 2

Zadavatel i projektant trvají na použití uvedeného břidlicového obkladu.

Dotaz 3

Účastník žádá zadavatele o upřesnění zadání položek liniového odvodnění
SO01 – Architektonické řešení pol. 508 a 509:

508	K	771591482	Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem montáž rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby	kus	694,000
509	M	59054691	nosič s kotvící stříží bezrámový pro nalepení dlažby do sady liniového odvodnění	kus	365,000

Jedná se o montáž a dodávku celého systému odvodnění (i žlabu) nebo pouze nosiče pro dlažbu? (ve výkazu výměr jsme zbylý systém nedohledali). Jaký je důvod rozlišení obou výměr a která z výměr je správně? Jaká je délka jednoho kusu žlabu (různé ceny pro různé

délky)? Dále žádáme o upřesnění zadání nosiče případně žlabu (požadovaný typ prvku, materiál, další rozměry prvku apod.).

Odpověď 3

Bylo vysvětleno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, odpovědi č. 10.

Dotaz 4

Účastník žádá zadavatele o poskytnutí „Stavebně technického průzkumu“ střešní krytiny, který je zmiňován např. v Souhrnné zprávě. Z projektové dokumentace není patrné, jestli bude odstraňována azbestová krytina z vlnovek nebo ze šablon. Odstraňování šablon je pracnější a časově náročnější, navíc pod nimi bývá i kontaminovaná asfaltová lepenka, kterou je třeba také odstranit. S tím souvisí i cenový rozdíl za odstranění těchto různých krytin.

Odpověď 4

Jedná se desky ve skladbě střešního pláště – viz Souhrnná technická zpráva B.

Dotaz 5

Účastník žádá zadavatele o zaslání projektové dokumentace na lepené vazníky, a to vč. spojovacích prvků (případně kování) a požadavků na povrchové úpravy. Dále žádáme o zaslání tabulky „výpis dřevěných trámů“ zmiňované ve výkazu výměr. Z podkladů ve statickém výpočtu tuto konstrukci také nelze ocenit.

Odpověď 5

Dřevěné lepené vazníky se na stavbě nevyskytují, uchazeč měl zřejmě na mysli dřevěné lepené trámy. Tyto jsou v projektu dostatečně popsány, např. v Technické zprávě. Detaily spojovacích prvků bude řešit konkrétní dodavatel ve své výrobní dokumentaci. Dodavatelé ocení předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz 6

Účastník žádá zadavatele o prověření požadavků na výkon svítidel veřejného osvětlení u projektanta VO: v projektu jsou požadována sodíková svítidla 100W, můžeme v nabídce ocenit svítidla s výkonem 70W? Dále žádáme zadavatele o informaci, z jakého důvodu jsou v projektu požadována sodíková svítidla. Ve výkazu výměr je pro 9 ks stožárů uvedeno 14 ks betonových základů vč. zemních prací. Je to takto správně?

Odpověď 6

Náhrada za nižší výkon není možná. Na sodíkových svítidlech zadavatel trvá. Stožáry a betonové základy dodavatelé ocení dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz 7

Účastník žádá zadavatele o doplnění a upřesnění zadání na interiérový prvek „Lod“: Jedná se o „herní dětský koutek“? Pokud ano, respektuje tento prostorový objekt normu o dětských koutcích, a to zejména s ohledem na řešení dopadových ploch, případně zasíťovaného prostoru apod.? Vzhledem k tomu, že herní prvky jsou soustředěny ve spodní části, žádáme o informaci, k čemu slouží horní část lodi. A to i s ohledem na případné požadavky na dodatečné umístění herních prvků v horní části lodi a s tím související přípravu pro případné budoucí napojení vodovodu. Co se týče velikosti „lodi“, je patrné tento prvek s ohledem na omezené množství herních prvků předimenzován. Dále také postupné rozšiřování přední části trupu je sice z vizuálního hlediska atraktivní, ale z důvodu nutnosti použití většího počtu forem bude výrazně navyšovat celkovou cenu.

Ohledně specifikace povrchového materiálu: může účastník místo v zadání uvedených „prken WPC“ použít laminát? Případně žádáme o informaci, jaké má projektant zkušenosti nebo statické posudky ohledně zachování vlastností (zejména statických) ohýbaných prken WPC? S obdobnými konstrukcemi z laminátu už zkušenosti jsou. Z jakého důvodu je v zadání požadována u materiálů použitých na vnější povrch lodi rezistence vůči slané vodě? A kterých materiálů se tento požadavek týká: „prken“ a nerezových prvků? Dále žádáme zadavatele o určení typu nerez. Jakým způsobem je řešena ochrana ocelové nosné konstrukce lodi v prostoru se zvýšenou vlhkostí a se zvýšenými nároky na odolnost proti bazénové vodě? Jakým způsobem jsou řešeny detaily kotvení konstrukce lodi do ostatních konstrukcí stavby s ohledem na hydroizolaci?

Odpověď 7

Veškeré informace o interiérovém prvku „lod“ jsou dostupné v potřebném rozsahu pro zpracování nabídek v projektové dokumentaci. Pro úplnost zadavatel shrnuje informace z PD týkající se dotazu:

Nejedná se o herní prvek, Prvek „lod“ je interiérová záležitost. Horní paluba slouží jako vyhlídka. Na navrženém opláštění zadavatel i projektant trvají. Vypsání požadované vlastnosti se týká plastových prken. Nerezový profil odolný bazénové vodě. Nerezová ocel pro bazény (dle ČSN 10088-1 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2), staré označení AISI 316L). Jedná se o pozinkovanou konstrukci s nátěrem, viz Technická zpráva. Kotvení bude provedeno klasickým způsobem překrytí hydroizolací a zabetonované, vše dle PD.

Dotaz 8

Účastník žádá zadavatele o určení RAL pro pigmentaci betonu u výdechu vzduchotechniky VZT (černý beton).

Odpověď 8

Barva bude upřesněna dle konkrétního dodavatele betonové směsi a odsouhlasených vzorků.

Dotaz 9

Účastník žádá zadavatele o revizi počtu dveří ve výkazu výměr. Tyto výměry jsou nižší než počty dveří uvedené v tabulce dveří.

Odpověď 9

Dodavatelé ocení předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, obdobně odpovězeno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, odpovědi č. 13.

Informace

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že poskytnutá vysvětlení nerozšiřují okruh dodavatelů (užší řízení, běží lhůta pro podání nabídek), nemění zadávací podmínky, z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 26. 10. 2017